

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

**Детский оздоровительный
лагерь им. Лизы Чайкиной**

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

А.И. Низовцев

«25» декабря 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное
подразделение Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции

Д.М. Арабханов

«25» декабря 2023 г.



Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ: Медицинский пункт (приемная). Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной

1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

-отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 36 кв. м.

-наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта: 2020 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **частная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Саратов, ул. Московская, д. 8.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **- здравоохранение.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **-220 человек, вместимость –220 человек,** пропускная способность – **220 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*
(наименование сайта, портала)

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
У	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) - доступно полностью всем. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование с вышестоящей организацией.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области:
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «19» декабря 2023 г.
2. Отчет обследования объекта: от «19» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции
Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Отчет

обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«19» декабря 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Медицинский пункт (приемная). Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 36 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта: 2020 г.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - здравоохранение.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: детское оздоровление.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 6-18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) –220 человек, вместимость –220 человек, пропускная способность – 220 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**.

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно полностью всем. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На пути следования к объекту имеются перепады высот, сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется на одном уровне, покрытие нуждается в замене.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входе в здания следует применять с учетом принятой организацией обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Кнопка вызова размещается в доступном месте для всех категорий инвалидов. Оборудовать устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м. Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5% , перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Поверхность покрытия пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей должны

	быть не менее 1,4 м на 2,0 м или 1,5 м на 1,85 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Дверные проемы, доступные для инвалидов на кресла-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Не нуждается. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема Информирющие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м–0,5 м от края таблички до края дверного проема. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.

5 Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин $2,3 \times 2,4$ м. могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в зависимости от применяемого оборудования и его размещения. Ширина двери в свету не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом. В помещениях доступных душевых кабин, оборудованной для инвалидов на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой – 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,7 м. Следует применять дверные ручки, открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного
--	---

	персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
6 Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания. При необходимости здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. Замкнутые пространства здания (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной), где инвалид может оказаться один обрабатываются системой двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием

		назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**
в рамках исполнения плана мероприятий.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование с вышестоящей организацией.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru
Комиссия:

Председатель комиссии:

Главный инженер дирекции социальной сферы

Члены комиссии:

Начальник ДОЛ

Ведущий инженер дирекции социальной сферы

Председатель Саратовской ОО ООО ВОИ

А.А. Широков

А.И. Петров

К.А. Кормилицин

А.И. Низовцев

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги –

филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции

Д.М. Арабханов

«25» декабря 2023 г.



Анкета (информация об ОСИ) к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Медицинский пункт (приемная). Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карбулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 36 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта: 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная.

- 1.10. Территориальная принадлежность: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Саратов, ул. Московская, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - здравоохранение.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек**, вместимость – **220 человек**, пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

- 3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания №

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: Д.М. Арабханов,
Телефон представителя объекта 89271370277 – Петров Андрей Ильич начальник лагеря.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)