

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА

**Детский оздоровительный
лагерь им. Лизы Чайкиной**

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

А.И. Низовцев
«25» декабрь 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы –структурное
подразделение Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции

Д.М. Арабханов
«25» декабрь 2023 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение обслуживания обслуживаемого персонала. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 307, 9 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность.**

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **частная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Саратов, ул. Московская, д. 8.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **- оздоровление.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **–220 человек, вместимость –220 человек,** пропускная способность **– 220 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов — форма обслуживания
(наименование сайта, портала)

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, О, С). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, О, С). Санитарно-гигиенические помещения - временно недоступно. Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Пути следования внутри помещения и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен частично в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области;

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты *(информации об объекте)* от «19» декабря 2023 г.
2. Отчет обследования объекта: от «19» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции

Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Отчет обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«19» декабря 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение общепита обслуживающего персонала. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 307, 9 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта: 2018 г.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - оздоровление.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: детское оздоровление.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 6-18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек**, вместимость – **220 человек**, пропускная способность – **220 человек**.
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» – Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет**.

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**.

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, О, С). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (Г, У), временно недоступно (К, О, С). Санитарно-гигиенические помещения - временно недоступно. Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Не

оборудована автостоянка для инвалидов. Пути следования внутри помещения и зона целевого назначения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и по зрению. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На пути следования к объекту имеются перепады высот, сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется на одном уровне, покрытие нуждается в замене. Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) принимают не более 40 ‰, (1:25), поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20 ‰ (от 1:200 до 1:50). Оборудовать тротуары.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входе в здания следует применять с учетом принятой организацией обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Кнопка вызова размещается в доступном месте для всех категорий инвалидов. Оборудовать вход на

	территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. В здании должен быть входы, доступный для МГН. Оборудовать пандус. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м. Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5%, перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Поверхность покрытий пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 м на 2,0 м или 1,5 м на 1,85 м. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр., их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. На проступах краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета,

	общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яростный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9 м. . Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Места обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2–М4, следует размещать на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений.
4	Капитальный ремонт. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). При реконструкции здания, его приспособлении допускается использовать: пандус инвентарный, платформу подъемную вертикального перемещения, в стесненных условиях платформу подъемную наклонного перемещения. Установку платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55555. Платформы подъемные с наклонным перемещением применяются с прямойлинейной или криволинейной траекторией перемещения грузонесущего устройства по ГОСТ Р 55556. Свободная площадка перед платформой подъемной должна быть

не менее $1,6 \times 1,6$ м. В целях обеспечения контроля за платформой подъемной и действиями пользователя платформы подъемные могут быть оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). При этом – В пределах одного марша лестницы ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются. На проступях краевых ступеней лестницы должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на СП 59.13330.2020 29 проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. В размерах ограждений и поручней (высоты, длины завершающих их горизонтальных частей) допускается отклонение в пределах $\pm 0,03$ м.

Следует обеспечивать жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и номера, доступные для людей групп мобильности М2, М3. При числе комнат менее 20 требования по обеспечению доступности номеров для инвалидов различных групп мобильности определяются заданием на проектирование, но не менее одного универсального доступного номера, в котором могут проживать люди, относящиеся к группам мобильности М2 – М4. Планировочные решения комнат, для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузел, около кровати, перед шкапами и окнами. Доступность вспомогательных помещений определяется по заданию на проектирование. Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны соответствовать требованиям 7.1.1 и иметь площадь, не менее:

	- санузел с душевой, унитазом и раковиной.....3,65; При реконструкции и приспособлении существующих зданий и сооружений при выполнении проектных решений в рамках «разумного приспособления» с учетом 4.8 при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании. Оборудовать зону обслуживания для инвалидов, передвигающихся на кресло- колосках в пределах первого этажа. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м.. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе- не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Информирование тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1м–0,5 м от края таблички до края дверного проема Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.
5 Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт. В здании следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков – доступные кабины, так и с

	автономным входом – универсальные кабины. Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65 м., глубину 1,8 м., ширина двери в свету не менее 0,9 м. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери в свету не менее 0,9 м. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. У дверей доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. П р и м е ч а н и е – В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».
6 Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках;

- доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках;

В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы, лестницы, санитарно-бытовые помещения и т.п.), устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке. Технические средства информации и сигнализации в местах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности однозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предоставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупреждения об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п.

При необходимости здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнить оборудованием звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной), где инвалид может оказаться один обкрадываются системой двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами и соответствовать требованиям 6.5.10.

Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Помещение, в которое выводится сигнал от устройства вызова помощи, определяется заданием на проектирование.

Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на

	расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках. Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется визуальной, звуковой и (или) вибрационной индикации. Для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Применяемые средства средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами. Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. Технические решения невозможны.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
8	Все зоны и участки
	Текущий ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения плана мероприятий.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен частично в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Главный инженер дирекции социальной сферы

Члены комиссии:

Начальник ДОЛ

Ведущий инженер дирекции социальной сферы

Председатель Саратовской ОО ООО ВОИ


А.А. Широков
А.И. Петров
К.А. Кормилицин
А.И. Низовцев

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции

Д.М. Арабханов

«25» декабря 2023 г.



Анкета (информация об ОСИ) к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение обслуживания обслуживаемого персонала. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 307, 9 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта: 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная.

- 1.10. Территориальная принадлежность: **Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Саратов, ул. Московская, д. 8.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **- оздоровление.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **-220 человек, вместимость -220 человек,** пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания №

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: _____

Телефон представителя объекта 89271370277 – Петров Андрей Ильич начальник лагеря.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Д.М. Арабханов,