

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

И.И. Низовцев

«25» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное
подразделение Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции
Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Спальный корпус 1А. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общая площадь – 439,26 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 2018 г., последнего капитального ремонта: 2020 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **частная.**

- 1.10. Территориальная принадлежность: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Саратов, ул. Московская, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - **здравоохранение.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек, вместимость – 220 человек,** пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

- 3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

- 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	А
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-В)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
---	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) - доступно полностью всем. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно полностью всем. Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения - доступно полностью всем. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.

Все зоны и участки	Текущий ремонт
--------------------	----------------

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**
в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- согласование с вышестоящей организацией.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области:
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты *(информации об объекте)* от «19» декабря 2023 г.
2. Отчет обследования объекта: от «19» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное
подразделение Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции
Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Отчет

обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«19» декабря 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Спальный корпус 1А. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общая площадь – 439,26 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 2018, последнего капитального ремонта: 2020 г.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - **здравоохранение.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек**, вместимость – **220 человек**, пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	А
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны		Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), доступен условно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно полностью всем. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно полностью всем. Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения - доступно полностью всем. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На пути следования к объекту имеются перепады высот, сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется на одном уровне, покрытие нуждается в замене.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входе в здания следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Кнопка вызова размещается в доступном месте для всех категорий инвалидов. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x 1,5 м. Уклон пандуса не более 5%, перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую

	контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. На проступях краевых ступеней лестницы должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08–0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5–0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). Информирование тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м–0,5 м от края таблички до края дверного проема. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в

	помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.
5 Санитарно - гигиенические помещения	Текущий ремонт. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».
6 Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания. При необходимости здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информирования для

	обеспечения навигации инвалидов по зрению. Замкнутые пространства здания (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной), где инвалид может оказаться один обкрадываются системой двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных; Для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля.	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт.

* - указывается один из вариантов (вариантов)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения плана мероприятий.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Главный инженер дирекции социальной сферы

Члены комиссии:

Начальник ДОЛ

Ведущий инженер дирекции социальной сферы

Председатель Саратовской ОО ООО ВОИ


А.А. Широков
- А.И. Петров
К.А. Кормилицин
А.И. Низовцев

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции _____ Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Анкета (информация об ОСИ) к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Спальный корпус 1А. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: **412600**, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общая площадь – 439,26 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания **2018**, последнего капитального ремонта: **2020** г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **собственность.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **частная.**

- 1.10. Территориальная принадлежность: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Саратов, ул. Московская, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - **здравоохранение.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **детское оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек, вместимость – 220 человек,** пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

- 3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Не нуждается

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: _____ Д.М. Арабханов,
Телефон представителя объекта 89271370277 – Петров Андрей Ильич начальник лагеря.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)