

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



А.И. Низовцев
«25» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное
подразделение Приволжской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции



Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение столовой. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 577,3 кв. м
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта: 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная.

- 1.10. Территориальная принадлежность: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Саратов, ул. Московская, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - **оздоровление.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **оздоровление.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **220 человек**, вместимость – **220 человек**, пропускная способность – **220 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

- 3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

- 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И О, Г, К, У), ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И О, Г, К, У), ДУ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД
---	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (О, Г, К, У), доступно условно (С). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (О, Г, К, У), доступно условно (С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения – временно недоступно. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.**

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки	Технические решения

транспорт)	невозможны.
Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты *(информации об объекте)* от «19» декабря 2023 г.
2. Отчет обследования объекта: от «19» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции
Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Отчет обследования ОСИ к паспорту доступности

г. Саратов

«19» декабря 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение столовой. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 577,3 кв. м., полезная площадь-451,9 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта: 2014 г.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - оздоровление.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: оздоровление.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: 6-18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) –220 человек, вместимость –220 человек, пропускная способность – 220 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
у	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И О, Г, К, У), ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И О, Г, К, У), ДУ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У), временно недоступно (К, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно частично избирательно (О, Г, К, У), доступно условно (С). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (О, Г, К, У), доступно условно (С). Система информации и связи (на всех зонах) - временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - временно недоступно. Санитарно-гигиенические помещения - временно недоступно. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50 м. от входа в объект. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На пути следования к объекту имеются перепады высот, сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется на одном уровне, покрытие нуждается в замене.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входе в здания следует применять с учетом принятой организацией обслуживания посетителей по заданию на проектирование. Кнопка вызова размещается в доступном месте для всех категорий инвалидов. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. В здании должен быть входы, доступный для МГН. Оборудовать пандус. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м. Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5%, перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м. Поверхность покрытый пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны

	быть не менее 1,4 м на 2,0 м или 1,5 м на 1,85 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов дополнительно и на высоте 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. На проступях краевых ступеней лестницы должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр., их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
4	Зона целевого Не нуждается.

назначения здания (целевого посещения объекта)	После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению (мнемосхема). Подходы к различному оборудованию должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.
5 Санитарно - гигиенические помещения	Капитальный ремонт. В здании, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков – доступные кабины, так и с автономным входом – универсальные кабины. Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65 м., глубину 1,8 м., ширина двери в свету не менее 0,9 м. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4 м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери в свету не менее 0,9 м. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной ручкающей и термостатом, а при возможности с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. У дверей доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки., у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с разделным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения. П р и м е ч а н и е – Рекомендуются оборудовать дверь в санузел с внутренней стороны ручкойпоручнем по рисунку Г.6 СП 136.13330.2012. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».
6 Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Знаком доступности для МГН должны обозначаться: стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг; - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания. При необходимости здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. Замкнутые пространства здания (доступные помещения различного функционального

	назначения: кабины доступной и универсальной уборной), где инвалид может оказаться один обрадываются системой двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами в универсальные кабины уборных; Для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании. Они должны размещаться в вестибюле вблизи входа по возможности с правой стороны по ходу движения на расстоянии не более 4 м от входа в здание. Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
8	Все зоны и участки
	Технические решения невозможны. Текущий ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2024-2030 г.г.**

в рамках исполнения плана мероприятий.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Главный инженер дирекции социальной сферы

Члены комиссии:

Начальник ДОЛ

Ведущий инженер дирекции социальной сферы

Председатель Саратовской ОО ООО ВОИ



А.А. Широков

А.И. Петров

К.А. Кормилицин

А.И. Низовцев

УТВЕРЖДАЮ

Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Начальник дирекции _____ Д.М. Арабханов
«25» декабря 2023 г.



Анкета (информация об ОСИ) к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Помещение столовой. Детского оздоровительного лагеря им. Лизы Чайкиной
- 1.2. Адрес ОСИ: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее одноэтажное здание, общей площадью 577,3 кв. м., полезная площадь-451,9 кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта: 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Дирекция социальной сферы – структурное подразделение Приволжской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» (ДСС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410012, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 117Б, стр. 1.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):
собственность.
 - 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная.
 - 1.10. Территориальная принадлежность: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Лесная Нееловка.

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Саратов, ул. Московская, д. 8.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **- оздоровление.**
2.2. Виды оказываемых услуг: **оздоровление.**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **6-18 лет.**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет.**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **–220 человек, вместимость –220 человек,** пропускная способность – **220 человек.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка «Лагерь» - Маршрут №1: Поселок Свободный – Базарный Карабулак.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **нет.**

- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **1,8 км.**

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта

3.2.2. Время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

- 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	Не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания №

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: Д.М. Арабханов,
Телефон представителя объекта 89271370277 – Петров Андрей Ильич начальник лагеря.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)